




UWAGA:

od komory K-5 do K-6 rurociągi c.o. preizolowane
od komory K-5 do K-6 rurociągi c.w.u. w izolacji
z łupków twardych poliuretanowych z licznymi
ubytkami
w komorze wszystkie rurociągi bez izolacji termicznej
i częściowo zagłębione w ziemi.

BKprojekt®

BKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok 5; 05-300 Mińsk Maz.; biuro@bkprojekt.pl, tel. 600-220-555

INWESTOR		POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWAITOWE W PIASECZNIE 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14	
NAZWA TEMATU		INWENTARYZACJ SIECI CIEPLNEJ C.O. + C.W.U.	
LOKALIZACJA:		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GÓRA KALWARIA, UL. SZPITALNA 1	
KOMORA K-6		SKALA	NR RYSUNKU 7
BRANŻA:	SANITARNA	DATA	08:2015
OPRACOWAŁ:		UPR.NR	PODPIS
Zbigniew Wąsowski			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Bartosz Kowalczyk		MAZ/0515/POOS/06	

