




UWAGI:

- Rurociągi m.s.c. - preizolowane 2 x Dn 150/250, zawory kulowe preizolowane z odwodnieniem i odpowietrzeniem
- Komora z kręgów betonowych Dn 1000/1200 z włazem ciężkim Dn 600
- Rurociągi przyłącza m.s.c. w budynku.
- Izolowane łupkami twardymi z pianki poliuretanowej z płaszczem osłonowym PCV
- Rurociągi niskotemperaturowe w technologii j.w. tylko w pomieszczeniu starej kotłowni:
 - rurociąg zasilający na całej długości.
 - rurociąg powrotny - na ok. 1/4 długości.
 - pozostały odcinek bez izolacji termicznej bądź w szczątkowej pozostałości izolacji z wełny mineralnej z płaszczem gipsowym.



BKKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok 5; 05-300 Mińsk Maz.; biuro@bkkprojekt.pl, tel 600-220-555

INWESTOR	POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWAITOWE W PIASECZNIE 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14	
NAZWA TEMATU	INWENTARYZACJ SIECI CIEPLNEJ C.O. + C.W.U.	
LOKALIZACJA:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GÓRA KALWARIA, UL. SZPITALNA 1	
KOMORA K-1	SKALA	NR RYSUNKU 2
BRANŻA: SANITARNA	DATA	08:2015
OPRACOWAŁ:	UPR.NR	PODPIS
Zbigniew Wąsowski		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Bartosz Kowalczyk	MAZ/0515/POOS/06	

