

LOWANE 2 X DN40/110

PRZED WYKONANIEM ODCINKA SIECI CIEPŁEJ NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE
CELEM LOKALIZACJI POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ ORAZ ZBLIŻEŃ DO KABLA WYKOPY NALEŻY
PROWADZIĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY
PRZEBUDOWAĆ NA BIEŻĄCO PODCZAS BUDOWY ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
POD NADZOREM EKSPLOATATORA DANEJ SIECI.
ISTNIEJĄCY KANAŁ CIEPŁOWNICZY ORAZ KOMORY CIEPŁOWNICZE KOLIDUJĄCE
Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ NALEŻY ROZEBRĄĆ, TAK ABY UMOŻLIWIĆ UŁOŻENIE
NOWEGO CIEPŁOCIĄGU.

Profil podłużny sieci ciepłej T9-W7