


UWAGA:

PRZED WYKONANIEM ODCINKA SIECI CIEPLNEJ NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE CELEM LOKALIZACJI POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ ORAZ ZBLIŻEŃ DO KABLA WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY PRZEBUDOWAĆ NA BIEŻĄCO PODCZAS BUDOWY ISTNIEJĄCE UZBROJENIE POD NADZOREM EKSPLOATATORA DANEJ SIECI. ISTNIEJĄCY KANAŁ CIEPLOWNICZY ORAZ KOMORY CIEPLOWNICZE KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ NALEŻY ROZEBRAĆ, TAK ABY UMOŻLIWIĆ UŁOŻENIE NOWEGO CIEPŁOCIĄGU.

Skala 1:100/250

P.p. = 1 1 0,00



Rzędna istniejącego terenu	121,15		
Rzędna osi proj. rurociągu	119,88	119,89	119,90
Długość odcinka	1,75	6,45	
	8,20		
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=13,20 i=3,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	RURY PREIZOLOWANE 2 X DN50/125		
Prędkość, przepływ			
Hektometr i odległości	0 0,5	4,10	8,20 10,00 11,25 13,20



www.neon.pl
neon@neon.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245 161

Investor:	Powiat Piasczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaszczno
-----------	--

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
-------	-------------------

Temat:	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; jednostka ewidencyjna 141801_4 Góra Kalwaria; obręb 0701 m. Góra Kalwaria, działka nr ewid. 24 Przebudowa lokalnej sieci ciepłowniczej
--------	---

Projektował:	mgr inż. Wojciech Norbertak	SLK/1372/POM/S/06	specjalność sanitarna	X 2016	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Pioszaj	SLK/4547/P/OOS/12	specjalność sanitarna	X 2016	

Profil podłużny sieci ciepłej T7-W13				Skala 1:100/250	Nr rysunku 15
--------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------