



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

05. 01. 2021

Piaseczno, r.

ZPU.272.42.2.223.2020

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Dworską w m. Wólka Kozodawska”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę nawierzchni na pierścieniu ronda z kostki kamiennej 8/11 na kostkę 15/17. Kostka 8/11 podczas najazdu będzie się wyłupywała.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki kamiennej 15/17, jednakże nie jest to warunek konieczny.

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę z krawężnika betonowego na zewnętrznym pierścieniu ronda na krawężnik kamienny. Krawężnik betonowy podczas najazdu będzie ulegał zniszczeniu i degradacji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga zastosowania krawężnika kamiennego na zewnętrznym pierścieniu ronda.

Odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>, www.piaseczno.pl

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty
Zdzisław Lis
Wicestarosta