



LEGENDA:

Pomieszczenie techniczne 0.3:

1. Projektowany zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji wewnętrznej hydrantowej przeciwpożarowej o wydajności $Q_{max} = 2 \text{ l/s} = 7.2 \text{ m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia $H_p = 22.6 \text{ m}$ (ciśnienie gwarantowane z wodociągu 25 m słupa wody). Zestaw wyposażony w dwie pompy (1 pompa rezerwowa), moduł automatycznego obciążenia testującego na zestawie z układem pomiaru przepływu i przetwornik ciśnienia.
2. Zawór kulowy DN40, przyłącze kolumnierowe.
3. Zawór pierwszeństwa, kolumnierowy PN16 DN50 (nie wymagana energia zewnętrzna do działania zaworu).
4. Zawór kulowy DN40, przyłącze kolumnierowe.
5. Zawór zwrotny, przyłącze kolumnierowe, DN40.
6. Zawór kulowy DN40, przyłącze kolumnierowe.
7. Projektowany zawór zwrotny antyskażeniowy kolumnierowy z możliwością nadzoru DN 40.
8. Zawór kulowy DN40, przyłącze kolumnierowe.

OZNACZENIA:

- Pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
- Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, $T_{max} = 95^\circ\text{C}$, $P_{max} = 1.0 \text{ MPa}$ do instalacji wody zimnej.
- Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, $T_{max} = 95^\circ\text{C}$, $P_{max} = 1.0 \text{ MPa}$ do instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
- Zawór kulowy z dźwignią.
- Zawór kulowy z pokrętelem przed wodomierzem.
- Zawór termostatyczny do cyrkulacji CWU z automatyczną funkcją dezynfekcyjną.
- Podpora stała.
- Instalacja przeciwpożarowa z rur stalowych ocynkowanych obustronnie wg PN-74/II-74200 łączonych na gwint.
- Hydrant wewnętrzny podtynkowy na wąż półszyty DN25 o długości 30 m. Dysza prądowniczy D10 mm.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

WEKKA-PROJEKT
Barbara Leśniewska-Wekka

RAB
Z.U.P.

ul. Niedzwiedzia 8 D
01-654 Warszawa
tel: (+48 22) 853 87 42-43
fax: 853 87 44
e-mail: biuro@rab.com.pl

**PRZEBUDOWA BUDYNKU
PO BYLEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ
wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego
na biurowo-usługowy
z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
I WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ**
na działce nr ew. 37/23 obręb 01-02
w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

Tytuł rysunku
**Schemat rozwinięcia instalacji
wodnej i instalacji hydrantowej ppoż.**
Faza projektu :
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant :
mgr inż. arch. **Andrzej Rzepecki**
upr. bud.SI-5175 w specjalności Instalacji sanitarnych b.o.

Sprawdzający :
mgr inż. **Bogumiła Rzepecka**
upr. bud.SI-441/77 w specjalności Instalacji sanitarnych b.o.

Skala rysunku
1:100

Data
27. 04. 2018 r.

Nr arkusza
WK-6