



PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

nr GEK.6630.110.2017

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: kable energetyczne NN, teletechniczne NN, gazociąg, kanalizacja deszczowa, wodociąg wraz z przyłączami oraz oświetlenie układu drogowego.

Lokalizacja:

gmina: LESZNOWOLA

obręb: Jabłonowo, Mrków, Wólka Kosowska

ulica : Marii Świątkiewicz, Nadrzeczna

nr ew. działki: wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu z p. Starosty Ptaszycznego
Przewodniczący Narady Kierowników

przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
2017-07-28 2017-09-01
PGE Dystrybucja S. A.  Małgorzata Andrasz
Podinspektor Zarządu
W dniu 2017-07-21, w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie zarządu, koordynacyjnej komisji

dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.110.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Lp	Nazwa Instytucji Imię i Nazwisko dynajnej	CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ	Stanowisko	Podpis
1.	Mategorzaja Andrzej..... Przewodniczący Zarządu Kasy... PRAWO WODNIACTWA I KATASTRU NARADA KOORDYNACYJNA	Rozpatrzenie podniesionym obrony państwa sprawy gabszyńskiej w przypadku ich niezawieszania z uwagi na sytuację polityczną oraz z uwzględnieniem stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich S.A., PSE Sp. z o.o. <i>[Signature]</i>	28 LIP 2017 21 LIP 2017	<i>[Initials]</i>
2.	Bogdan Kolara..... PGE DYSTRIBUCJA S.A.	MTU UZGODNIŁO/UZGODNIONO z uwagami w protokole bez uwag		<i>[Signature]</i>
3.	Paweł Bielecki..... NETA S.A.	ben racy		<i>[Signature]</i>
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się		
5.	DAMIAN SKOTARCZAK..... POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	NIE UZGODNIONO 21.07.17 UZGODNIONO Z UWAGAMI 1.09.17 <i>f.l.h.k.e</i>		<i>[Signature]</i>
6.	GDDKiA - Oddział w Warszawie Rejon V	Nie dotyczy		

gmina: LESZNOWOLA gm. obręb: Jabłonowo, Mroków, Wólka Kosowska

ulica : Marii Świątkiewicz, Nadrzeczna

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się
9.	<i>Andrzej Olczyk</i> GMINA - LESZNOWOLA	<i>Wniosek, wpisów z kalendarza sądnictwa - wygradzanie po uzyskaniu zgody</i>
10.	<i>Sylvia Kalinowska</i> WOJ. ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNE	<i>uzgodnienie bez uwag</i>
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GORZE KALWARII	Nie dotyczy
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy
13.	<i>st. cho. st. Łęka</i> CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych - z uwagami / bez uwag Dnia
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Nie dotyczy
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

*Ad. 9. Proszę wprowadzić z LPK sp. z o.o. wprowadzić
usunięcia i dodania z kalendarza sądnictwa
Moja sugestia - prosi o korektę w dacie po
wznowieniu sądnictwa ulicy*

op. 2.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN-IE-05125
Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
Pracowania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0.4kV, SN-15kV i ~~10kV~~
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100 i nie napowietrzania na czas prowadzenia prac wyłączyc spot napięcia

AD.5. PROPOSZĘ O ZROBIENIE WYNIESIEN PRZEBUDOWY
SIĘCI GAZOWEJ, ZBYT DUŻO KOŁÓW POPROSZE
O MAPĘ BEZ WYKOLOROWANEGO UKŁADU DROGOWEGO

21.07.17 *[Signature]*

DOTYCZY AD.5

Na mapach zrobiono wytyczenia w skali 1:250 na których pomiarowano
grudnie projektowemu (9-11-17) gaz. Niestety mapy bez kolorów siatki drogowego
nie mają. Wyniesienia wykonano na odcinkach przebudowy gazu. Nie kolorowano
proj. przewodów by nie zaciemniać mapy i wymierzeń.

Strzelecki Anna

DOTYCZY AD.9

Projektant p. W. tuszyński poinformował że będzie rozmawiał z p. Olbryścem.

Anna Strzelecka

Z dnia 27.07.2017r. hypoteczowo 3 egzemplarze mapy (kopie)
celu uzupełnienia o mapy.

[Signature]

AD.9. Potwierdzenie wprowadzenia umowy z udziałem
projektanta i przedstawiciela LPK sp. o.o.

Pracę o wycofanie kosztów zgodnie z ustalaniem
zacyfrowaniu w twardej przedmiotowej umowie. 28.07.17 *[Signature]*

Ad.9 → czekamy na projektanta, a projektant prześle mapę uwag.
01.08.17 *[Signature]*

zwrócono 3 egz. mapy (kopie) 1.08.2017 Dnany
AD-9. Uzgodniono po konsultacji i projekcie
LPK sp. o.o. 28.07.17 *[Signature]*

~~Ad.9. 21.08.2017 hypoteczowo 3 mapy~~

AD.5
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu
i pod nadzorem O/Warszawa
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)
krzyżujące się z przewodami gazowymi
układać w rurach ochronnych
zgodnie z PN-91/M-34501.

ODPIS

04.09.17
wypracowa 3 map
five
wygeneracji
dot. goru