

Załącznik 2 - Bilans ciepła						
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	Straty ciepła	Uwagi
-	-	m2	m	m3	W	-
PIWNICA						
-1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	214	Uwzględniona w 1 etapie
-1.02	Komunikacja	10,07	2,91	29,30	281	
-1.03	Pomieszczenie tech.	17,55	2,91	51,07	116	
-1.04	Magazyn	39,01	2,91	113,52	197	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.05	Magazyn	40,22	2,91	117,04	217	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.06	Magazyn	41,71	2,91	121,38	223	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.07	Magazyn	27,52	2,91	80,08	177	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.09	P. Tech. Serwerownia	31,36	2,91	91,26	183	SZAFA KLIMATYZACYJNA FREONOWA
-1.08	Magazyn PUP	31,36	2,91	91,26	184	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.10	Magazyn PUP	31,01	2,91	90,24	239	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.11	Pom. magazyn	13,28	2,91	38,64	191	
-1.12	Pom. pomocnicze	13,58	2,91	39,52	91	
-1.13	Magazyn chłodu	24,66	2,91	71,76	144	
-1.14	P. Hydrofor + zestaw	5,37	2,91	15,63	118	
-1.15	P. Tech. Wod-Kan	3,07	2,91	8,93	53	
-1.16	Klatka schodowa	22,00	15,30	336,60	72	
-1.18	Komunikacja	62,01	2,91	180,45	257	
-1.17	Magazyn	27,04	2,91	78,69	186	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.19	Magazyn	26,88	2,91	78,22	187	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.20	Magazyn	26,88	2,91	78,22	187	SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.21	Magazyn	26,88	2,91	78,22	337	SZAFA KLIMATYZACYJNA
PARTER						
0.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	1721	Uwzględniona w 1 etapie
0.02	WC dla osoby niep.	4,51	3,75	16,91	366	Grzejnik CV22-45 0,4m
0.03	WC damski	8,13	3,75	30,49	546	Grzejnik CV22-50 0,6m
0.04	WC męski	10,07	3,75	37,76	711	Grzejnik CV22-50 0,8m
0.05	Pomieszczenie magazynowe	3,76	3,75	14,10	0	
0.06	Pomieszczenie magazynowe	2,61	3,75	9,7875	0	
0.07	Sala konferencyjna	82,24	3,75	308,40	2743	
0.08	Wiatrołap	8,60	3,75	32,25	1025	
0.09	Rejestracja	28,23	3,75	105,86	1181	
0.10	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	527	
0.11	Pokój biurowy	13,60	3,75	51,00	520	
0.12	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	525	
0.13	Pokój biurowy	13,20	3,75	49,50	1290	
0.14	Pom. Ochrony	13,28	3,75	49,80	760	
0.15	Pomieszczenie socjalne	13,60	3,75	51,00	418	
0.16	Ksero	2,75	3,75	10,31	0	
0.17	Przedsionek	2,93	3,75	10,99	0	
0.18	WC męski	6,32	3,75	23,70	677	Grzejnik CV22-50 0,7m
0.19	WC damski	4,04	3,75	15,15	522	Grzejnik CV22-50 0,5m
0.20	Komunikacja	24,98	3,75	93,68	614	
0.21	Pom. Pomocnicze PUP	3,36	3,75	12,60	19	
0.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	329	
0.23	Wiatrołap	8,74	3,75	32,78	890	
0.24	Wiatrołap	13,56	3,75	50,85	2373	
0.25	Komunikacja	147,56	3,75	553,35	4569	
PIĘTRO I						
1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	257	Uwzględniona w 1 etapie
1.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99	432	Grzejnik CV22-45 0,5m
1.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96	241	
1.04	WC męski	7,86	2,70	21,22	719	Grzejnik CV22-50 0,8m
1.05	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	309	
1.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	356	
1.07	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.09	Pokój biurowy	27,94	2,70	75,44	790	
1.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	356	
1.12	z-ca dyrektora	13,62	2,70	36,77	359	
1.13	Sekretariat	13,62	2,70	36,77	355	
1.14	Gabinet dyrektora	12,96	2,70	34,99	641	
1.15	Sala spotkań	13,98	2,70	37,75	361	
1.16	Pokój biurowy	13,44	2,70	36,29	523	

1.17	Pom. socjalne	13,60	2,70	36,72	288	
1.18	Ksero	2,75	2,70	7,43	7	
1.19	Przedsionek	2,93	2,70	7,91	0	
1.20	WC męski	6,32	2,70	17,06	509	Grzejnik CV22-50 0,5m
1.21	WC damski	4,04	2,70	10,91	441	Grzejnik CV22-45 0,5m
1.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	185	
1.23	Pom. Pomocnicze PUP	2,83	2,70	7,64	6	
1.24	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	359	
1.25	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.26	Pokój biurowy	13,59	2,70	36,69	361	
1.27	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.28	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	359	
1.29	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	363	
1.30	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.31	Pokój biurowy	13,27	2,70	35,83	525	
1.32	Komunikacja	93,24	2,70	251,75	1709	
PIĘTRO II						
2.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	665	Uwzględniona w 1 etapie
2.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99	477	Grzejnik CV22-50 0,6m
2.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96	354	
2.04	WC męski	7,86	2,70	21,22	902	Grzejnik CV22-50 0,9m
2.05	Pokój biurowy	13,30	2,70	35,91	499	
2.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	555	
2.07	Pokój biurowy	13,89	2,70	37,50	554	
2.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	553	
2.09	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	559	
2.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	559	
2.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	549	
2.12	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	557	
2.13	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	561	
2.14	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	555	
2.15	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	553	
2.16	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	1327	
2.17	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	903	
2.18	Pom. socjalne	13,52	2,70	36,50	482	
2.19	Ksero	2,75	2,70	7,43	0	
2.20	Przedsionek	2,93	2,70	7,91	402	
2.21	WC męski	6,32	2,70	17,06	652	Grzejnik CV22-50 0,6m
2.22	Wc damski	4,04	2,70	10,91	386	Grzejnik CV22-45 0,5m
2.23	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	589	
2.24	Pom. Pomocnicze	2,84	2,70	7,67	34	
2.25	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	567	
2.26	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	566	
2.27	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	569	
2.28	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	567	
2.29	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	565	
2.30	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	574	
2.31	Pokój biurowy	13,52	2,70	36,50	568	
2.32	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	905	
2.33	Komunikacja	132,97	2,70	359,02	2871	
PIĘTRO III						
3.02	Kotłownia	16,11	2,50	40,28	650	