

Załącznik 2 - Bilans ciepła

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	Straty ciepła	Uwagi
-	-	m2	m	m3	W	-
PIWNICA						
-1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	214	
-1.02	Komunikacja	10,07	2,91	29,30	281	
-1.03	Pomieszczenie tech.	17,55	2,91	51,07	116	
-1.04	Magazyn PINB	39,01	2,91	113,52	197	
-1.05	Magazyn PINB	39,49	2,91	114,92	217	
-1.06	Magazyn PINB	40,98	2,91	119,25	223	
-1.07	Magazyn PUP	30,53	2,91	88,84	177	
-1.08	P. Tech. Serwerownia	31,36	2,91	91,26	183	
-1.09	Magazyn PUP	31,36	2,91	91,26	184	
-1.10	Magazyn PUP	31,01	2,91	90,24	239	
-1.11	Komunikacja PUP	6,09	2,91	17,72	56	
-1.12	Pom. magazyn	17,36	2,91	50,52	191	
-1.13	Pom. pomocnicze	13,60	2,91	39,58	91	
-1.14	Magazyn chłodu	24,73	2,91	71,96	144	
-1.15	P. Hydrofor + zestaw	5,48	2,91	15,95	118	
-1.16	P. Tech. Wod-Kan	3,97	2,91	11,55	53	
-1.17	Klatka schodowa	22,00	15,30	336,60	72	
-1.18	Komunikacja	55,44	2,91	161,33	257	
-1.19	Magazyn wydział kom.	24,93	2,91	72,55	186	
-1.20	Magazyn wydział kom.	26,35	2,91	76,68	187	
-1.21	Magazyn wydział kom.	26,35	2,91	76,68	187	
-1.22	Magazyn wydział kom.	26,77	2,91	77,90	337	
PARTER						
0.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	1721	
0.02	WC dla osoby niep.	4,51	3,75	16,91	366	
0.03	WC damski	8,13	3,75	30,49	546	
0.04	WC męski	10,07	3,75	37,76	711	
0.05	Pomieszczenie magazynowe	3,76	3,75	14,10	0	
0.06	Pomieszczenie magazynowe	2,61	3,75	9,7875	0	
0.07	Sala konferencyjna	82,24	3,75	308,40	2743	
0.08	Wiatrołap	8,60	3,75	32,25	1025	
0.09	Rejestracja	28,23	3,75	105,86	1181	
0.10	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	527	
0.11	Pokój biurowy	13,60	3,75	51,00	520	
0.12	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	525	
0.13	Pokój biurowy	13,20	3,75	49,50	1290	
0.14	Pom. Ochrony	13,28	3,75	49,80	760	
0.15	Pomieszczenie socjalne	13,60	3,75	51,00	418	
0.16	Ksero	2,75	3,75	10,31	0	
0.17	Przedsionek	2,93	3,75	10,99	0	
0.18	WC męski	6,32	3,75	23,70	677	
0.19	WC damski	4,04	3,75	15,15	522	
0.20	Komunikacja	24,98	3,75	93,68	614	
0.21	Pom. Pomocnicze PUP	3,36	3,75	12,60	19	
0.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	329	
0.23	Wiatrołap	8,74	3,75	32,78	890	
0.24	Wiatrołap	13,56	3,75	50,85	2373	
0.25	Komunikacja	147,56	3,75	553,35	4569	
PIĘTRO I						
1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	257	
1.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99	432	
1.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96	241	
1.04	WC męski	7,86	2,70	21,22	719	
1.05	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	309	
1.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	356	
1.07	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.09	Pokój biurowy	27,94	2,70	75,44	790	
1.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	355	
1.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	356	
1.12	z-ca dyrektora	13,62	2,70	36,77	359	
1.13	Sekretariat	13,62	2,70	36,77	355	
1.14	Gabinet dyrektora	12,96	2,70	34,99	641	
1.15	Sala spotkań	13,98	2,70	37,75	361	
1.16	Pokój biurowy	13,44	2,70	36,29	523	

1.17	Pom. socjalne	13,60	2,70	36,72	288	
1.18	Ksero	2,75	2,70	7,43	7	
1.19	Przedsionek	2,93	2,70	7,91	0	
1.20	WC męski	6,32	2,70	17,06	509	
1.21	WC damski	4,04	2,70	10,91	441	
1.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	185	
1.23	Pom. Pomocnicze PUP	2,83	2,70	7,64	6	
1.24	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	359	
1.25	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.26	Pokój biurowy	13,59	2,70	36,69	361	
1.27	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.28	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	359	
1.29	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	363	
1.30	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	360	
1.31	Pokój biurowy	13,27	2,70	35,83	525	
1.32	Komunikacja	93,24	2,70	251,75	1709	
PIĘTRO II						
2.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	665	
2.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99	477	
2.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96	354	
2.04	WC męski	7,86	2,70	21,22	902	
2.05	Pokój biurowy	13,30	2,70	35,91	499	
2.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	555	
2.07	Pokój biurowy	13,89	2,70	37,50	554	
2.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	553	
2.09	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	559	
2.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	559	
2.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	549	
2.12	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	557	
2.13	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	561	
2.14	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	555	
2.15	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	553	
2.16	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	1327	
2.17	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	903	
2.18	Pom. socjalne	13,52	2,70	36,50	482	
2.19	Ksero	2,75	2,70	7,43	0	
2.20	Przedsionek	2,93	2,70	7,91	402	
2.21	WC męski	6,32	2,70	17,06	652	
2.22	Wc damski	4,04	2,70	10,91	86	
2.23	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	589	
2.24	Pom. Pomocnicze	2,84	2,70	7,67	34	
2.25	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	567	
2.26	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	566	
2.27	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	569	
2.28	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	567	
2.29	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	565	
2.30	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	574	
2.31	Pokój biurowy	13,52	2,70	36,50	568	
2.32	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	905	
2.33	Komunikacja	132,97	2,70	359,02	2871	
PIĘTRO III						
3.02	Kotłownia	16,11	2,50	40,28	650	