

Załącznik 3 - Bilans chłodu

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	Zyski ciepła	Uwagi
-	-	m2	m	m3	W	-
PIWNICA						
-1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
-1.02	Komunikacja	10,07	2,91	29,30		
-1.03	Pomieszczenie tech.	17,55	2,91	51,07		
-1.04	Magazyn PINB	39,01	2,91	113,52		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.05	Magazyn PINB	39,49	2,91	114,92		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.06	Magazyn PINB	40,98	2,91	119,25		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.07	Magazyn PUP	30,53	2,91	88,84		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.08	P. Tech. Serwerownia	31,36	2,91	91,26		
-1.09	Magazyn PUP	31,36	2,91	91,26		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.10	Magazyn PUP	31,01	2,91	90,24		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.11	Komunikacja PUP	6,09	2,91	17,72		
-1.12	Pom. magazyn	17,36	2,91	50,52		
-1.13	Pom. pomocnicze	13,60	2,91	39,58		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.14	Magazyn chłodu	24,73	2,91	71,96		
-1.15	P. Hydrofor + zestaw	5,48	2,91	15,95		
-1.16	P. Tech. Wod-Kan	3,97	2,91	11,55		
-1.17	Klatka schodowa	22,00	15,30	336,60		
-1.18	Komunikacja	55,44	2,91	161,33		
-1.19	Magazyn wydział kom.	24,93	2,91	72,55		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.20	Magazyn wydział kom.	26,35	2,91	76,68		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.21	Magazyn wydział kom.	26,35	2,91	76,68		SZAFA KLIMATYZACYJNA
-1.22	Magazyn wydział kom.	26,77	2,91	77,90		SZAFA KLIMATYZACYJNA
PARTER						
0.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
0.02	WC dla osoby niepeł.	4,51	3,75	16,91		
0.03	WC damski	8,13	3,75	30,49		
0.04	WC męski	10,07	3,75	37,76		
0.05	Pomieszczenie magazynowe	3,76	3,75	14,10		
0.06	Pomieszczenie magazynowe	2,61	3,75	9,79		
0.07	Sala konferencyjna	82,24	3,75	308,40	13595	
0.08	Wiatrołap	8,60	3,75	32,25		
0.09	Rejestracja	28,23	3,75	105,86	3500	
0.10	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	1839	
0.11	Pokój biurowy	13,60	3,75	51,00	1838	
0.12	Pokój biurowy	13,73	3,75	51,49	1838	
0.13	Pokój biurowy	13,20	3,75	49,50	2749	
0.14	Pom. Ochrony	13,28	3,75	49,80	1454	
0.15	Pomieszczenie socjalne	13,60	3,75	51,00	1085	
0.16	Ksero	2,75	3,75	10,31		
0.17	Przedsiónek	2,93	3,75	10,99		
0.18	WC męski	6,32	3,75	23,70		
0.19	WC damski	4,04	3,75	15,15		
0.20	Komunikacja	24,98	3,75	93,68		
0.21	Pom. Pomocnicze PUP	3,36	3,75	12,60		
0.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
0.23	Wiatrołap	8,74	3,75	32,78		
0.24	Wiatrołap	13,56	3,75	50,85		
0.25	Komunikacja	147,56	3,75	553,35	10983	
PIĘTRO I						
1.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
1.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99		
1.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96		
1.04	WC męski	7,86	2,70	21,22		
1.05	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	1513	
1.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1513	
1.07	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1513	
1.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1256	
1.09	Pokój biurowy	27,94	2,70	75,44	5710	
1.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1513	
1.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1513	
1.12	z-ca dyrektora	13,62	2,70	36,77	1756	
1.13	Sekretariat	13,62	2,70	36,77	1756	
1.14	Gabinet dyrektora	12,96	2,70	34,99	2788	
1.15	Sala spotkań	13,98	2,70	37,75	1128	
1.16	Pokój biurowy	13,44	2,70	36,29	1225	

1.17	Pom. socjalne	13,60	2,70	36,72	1140	
1.18	Ksero	2,75	2,70	7,43		
1.19	Przedsionek	2,93	2,70	7,91		
1.20	WC męski	6,32	2,70	17,06		
1.21	WC damski	4,04	2,70	10,91		
1.22	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
1.23	Pom. Pomocnicze PUP	2,83	2,70	7,64		
1.24	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	1295	
1.25	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	1295	
1.26	Pokój biurowy	13,59	2,70	36,69	1295	
1.27	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	1295	
1.28	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	1295	
1.29	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	1295	
1.30	Pokój biurowy	13,56	2,70	36,61	1295	
1.31	Pokój biurowy	13,27	2,70	35,83	1304	
1.32	Komunikacja	93,24	2,70	251,75		
PIĘTRO II						
2.01	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
2.02	WC damski + os. Nps.	4,81	2,70	12,99		
2.03	Skład gosp.	3,69	2,70	9,96		
2.04	WC męski	7,86	2,70	21,22		
2.05	Pokój biurowy	13,30	2,70	35,91	1548	
2.06	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.07	Pokój biurowy	13,89	2,70	37,50	1548	
2.08	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.09	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.10	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.11	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.12	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.13	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.14	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.15	Pokój biurowy	13,62	2,70	36,77	1548	
2.16	Pokój biurowy	13,31	2,70	35,94	2237	
2.17	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	1238	
2.18	Pom. socjalne	13,52	2,70	36,50	1153	
2.19	Ksero	2,75	2,70	7,43		
2.20	Przedsionek	2,93	2,70	7,91		
2.21	WC męski	6,32	2,70	17,06		
2.22	Wc damski	4,04	2,70	10,91		
2.23	Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00		
2.24	Pom. Pomocnicze	2,84	2,70	7,67		
2.25	Pokój biurowy	13,28	2,70	35,86	1308	
2.26	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1308	
2.27	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1308	
2.28	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1308	
2.29	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1308	
2.30	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1308	
2.31	Pokój biurowy	13,52	2,70	36,50	1308	
2.32	Pokój biurowy	13,60	2,70	36,72	1318	
2.33	Komunikacja	132,97	2,70	359,02		
PIĘTRO III						
3.02	Kotłownia	16,11	2,50	40,28	0	