



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Razem dbamy o przyszłość naszych wód

Zarząd Zlewni w Warszawie

Warszawa, dnia 23.12.2016r.

NZW/071/153/16

Ldz 009/01/2017


Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

W odpowiedzi na pismo znak VMR-753/177/11/16/KP z dnia 23.11.2016r. dotyczące prośby o wydanie inwentaryzacji oraz warunków technicznych na budowę kanalizacji deszczowej dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2838W (ul. Millenium), od skrzyżowania z ulicą Radnych do obiektu mostowego nad rzeką Jeziorka” wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu przydrożnego a następnie wprowadzenie ich do rzeki Jeziorki oraz wydania warunków technicznych dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2838W (ul. Millenium), od obiektu mostowego nad rzeką Jeziorka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722” na budowę rowów odprowadzających z ewentualnym podłączeniem do istniejącego rowu przydrożnego i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Jeziorki, Zarząd Zlewni w Warszawie informuje co następuje:

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie jako administrator rzeki Jeziorki zajmuje stanowisko w zakresie tylko swojej rzeki.
- Ze względu na duże zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Jeziorki, należy rozważyć możliwość częściowego retencjonowania/zagospodarowania wód opadowych.
- Ewentualny zbiornik retencyjny lub inne urządzenia powinny być zlokalizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Jeziorki, wyznaczonym na podstawie „Studium dla obszarów nieobwałowanych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi”;
- Prosimy o podanie wielkości planowanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki: maksymalną ilość w m³ na godzinę, średnią ilość m³ na dobę, oraz maksymalną ilość m³ na rok;
- Wszelkie prace wykonywane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymagają uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej od zakazów, o której mowa w art. 88l ust. 2 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst. jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469).

- Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów należy uzgodnić z ich administratorem. Nie zawsze administratorem urządzania (w tym przypadku rowów) jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Z upoważnienia
Dyrektora RZGW w Warszawie
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Gospodarowania Wodami


Agnieszka Kamińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. TC-U
3. NZW – a/a