

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	Straty ciepła	Uwagi
-	-	m2	m	m3	W	-
SUTERENA						
0.1	Komunikacja	29,2	2,65	77,4	1047	
0.2	Kier. Szkoleń	13,3	2,65	35,2	636	
0.3	V-ce Dyrektor	14,2	2,65	37,6	992	
0.4	Archiwum	25,6	2,65	67,8	938	
0.5	Magazyn Kostiumów	16,7	2,65	44,3	680	
0.6	Aneks Socjalny	7,2	2,65	19,1	140	
0.7	Księgowość	11	2,65	29,2	630	
0.8	Kier. Gosp.	14,2	2,65	37,6	637	
0.9	Przedsiónek	2,8	2,65	7,4	0	
0.10	WC Personelu	2,1	2,65	5,6	191	
0.11	Komunikacja	30,8	2,65	81,6	635	
0.12	Pom. Techn.	5,70	2,65	15,11	157	
0.13	Serwerownia	6,00	2,65	15,90	167	
0.14	Pokój biurowy	13,90	2,65	36,84	668	
0.15	Magazyn	6,00	2,65	15,90	116	
0.16	Klatka Schod.	9,10	2,65	24,12	141	
0.17	Magazyn	13,70	2,65	36,31	713	
0.18	Sekretariat	19,40	2,65	51,41	764	
0.19	Dyrektor	21,00	2,65	55,65	1303	
0.20	Szyb windowy	4,60	2,65	12,19	-	
0.21	Komunikacja Istn.	89,20	2,65	236,38	-	
0.22	WC Damski/NPS	8,50	2,65	22,53	-	
0.23	Przedsiónek	6,10	2,65	16,17	-	
0.24	WC Męski	9,10	2,65	24,12	-	
PARTER						
1.1	Wiatrołap	4,6	3,15	14,5	767	
1.2	Klatka Schod.	17,7	3,15	55,8	412	
1.3	Komunikacja	55,3	3,15	174,2	1432	
1.4	Sala dydaktyczna	40,8	3,15	128,5	1825	
1.5	Sala dydaktyczna	32,8	3,15	103,3	1412	
1.6	Sala dydaktyczna	50	3,15	157,5	1686	
1.7	Pokój nauczycielski	49,7	3,15	156,6	1694	
1.8	Sala dydaktyczna	30,2	3,15	95,1	1086	
1.9	Sejf	5,7	3,15	18,0	126	
1.10	Szyb windowy	4,6	3,15	14,5	-	
1.11	Komunkacja istn.	89,2	3,15	281,0	-	
1.12	WC Damski/NPS	8,5	3,15	26,8	-	
1.13	Przedsiónek	6,1	3,15	19,2	-	
1.14	WC Męski	9,1	3,15	28,7	-	
PIĘTRO						
2.1	Klatka Schod.	17,7	3,15	55,8	884	
2.2	Komunikacja	52,5	3,15	165,4	1982	
2.3	Kuchnia	20	3,15	63,0	1016	
2.4	Sala konsumpcyjna	19,7	3,15	62,1	1397	
2.5	Sala dydaktyczna	32,8	3,15	103,3	1985	
2.6	Sala dydaktyczna	50	3,15	157,5	2294	
2.7	Sala dydaktyczna	49,7	3,15	156,6	2299	
2.8	Sala prób	30	3,15	94,5	1383	
2.9	Radiowóz	5,7	3,15	18,0	169	
2.10	Szyb windowy	4,6	3,15	14,5	-	
2.11	Komunkacja istn.	89,2	3,15	281,0	-	
2.12	WC Damski/NPS	8,7	3,15	27,4	-	
2.13	Przedsiónek	6,1	3,15	19,2	-	
2.14	WC Męski	9,1	3,15	28,7	-	