

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	Kr.wym. rzecz	System		Uwagi
										Nawiew	Wyciąg	
-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h	m3/h	1/h	-	-	-
SUTERENA												
0.1	Komunikacja	29,20	2,65	77,38		1	80	80	1,0	N1	W1	
0.2	Kier. Szkoleń	13,30	2,65	35,25	1	2	70	70	2,0	N1	W1	
0.3	V-ce Dyrektor	14,20	2,65	37,63	1	2	80	80	2,1	N1	W1	
0.4	Archiwum	25,60	2,65	67,84		1	70	70	1,0	N1	W1	
0.5	Magazyn Kostiumów	16,70	2,65	44,26		1	40	40	0,9	N1	W1	
0.6	Aneks Socjalny	7,20	2,65	19,08	2	2	60	60	3,1	N1	W1	
0.7	Księgowość	11,00	2,65	29,15	1	2	60	60	2,1	N1	W1	
0.8	Kier. Gosp.	14,20	2,65	37,63	2	2	80	80	2,1	N1	W1	
0.9	Przedsionek	2,80	2,65	7,42				30	4,0	-	W3	Nawiew z 0.11
0.10	WC Personelu	2,10	2,65	5,57				50	9,0	-	W3	Nawiew z 0.11
0.11	Komunikacja	30,80	2,65	81,62			120		1,5	N1	-	
0.12	MAGAZYN	5,70	2,65	15,11		1		20	1,3	-	W1	Nawiew z 0.16
0.13	Serwerownia	6,00	2,65	15,90		1	20	20	1,3	N1	W1	
0.14	Pokój biurowy	13,90	2,65	36,84	1	2	70	70	1,9	N1	W1	
0.15	POM. TECHNICZNE	6,00	2,65	15,90		1		20	1,3	-	W1	Nawiew z 0.16
0.16	Klatka Schod.	9,10	2,65	24,12		1	60		2,5	N1	-	
0.17	Magazyn	13,70	2,65	36,31		1		40	1,1	-	W1	Nawiew z 0.16
0.18	Sekretariat	19,40	2,65	51,41	2	2	100	100	1,9	N1	W1	Nawiew z 0.17
0.19	Dyrektor	21,00	2,65	55,65	1	2	110	110	2,0	N1	W1	
0.20	Szyb windy	4,60	2,65	12,19			-	-	-	-	-	
0.21	Komunikacja Istn.	89,20	2,65	236,38			-	-	-	-	-	
0.22	WC Damski/NPS	8,50	2,65	22,53				100	4,4	-	W2	Nawiew z 0.21
0.23	Przedsionek	6,10	2,65	16,17			-	-	-	-	-	Transfer z 0.21
0.24	WC Męski	9,10	2,65	24,12				210	8,7	-	W2	Nawiew z 0.21
PARTER												
1.1	Wiatrołap	4,60	3,15	14,49			-	-	-	-	-	
1.2	Klatka Schod.	17,70	3,15	55,76			-	-	-	-	-	Transfer z 0.14
1.3	Komunikacja	55,30	3,15	174,20		1	170	170	1,0	N1	W1	
1.4	Sala dydaktyczna	40,80	3,15	128,52	20		600	600	4,7	N1	W1	
1.5	Sala dydaktyczna	32,80	3,15	103,32	20		600	600	5,8	N1	W1	
1.6	Sala dydaktyczna	50,00	3,15	157,50	30		900	900	5,7	N1	W1	
1.7	Pokój nauczycielski	49,70	3,15	156,56	10		300	300	1,9	N1	W1	
1.8	Sala dydaktyczna	30,20	3,15	95,13	15		450	450	4,7	N1	W1	
1.9	Sejf	5,70	3,15	17,96		1	20	20	1,1	N1	W1	
1.10	Szyb windy	4,60	3,15	14,49			-	-	-	-	-	

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	Kr.wym. rzecz	System		Uwagi
										Nawiew	Wyciąg	
-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h	m3/h	1/h	-	-	-
1.11	Komunkacja istn.	89,20	3,15	280,98			-	-	-	-	-	
1.12	WC Damski/NPS	8,50	3,15	26,78				100	3,7	-	W2	Nawiew z 1.11
1.13	Przedsiónek	6,10	3,15	19,22					0,0	-	-	
1.14	WC Męski	9,10	3,15	28,67				210	7,3	-	W2	Nawiew z 1.13
PIĘTRO												
2.1	Klatka Schod.	17,70	3,15	55,76				20	0,4	-	W1	
2.2	Komunikacja	52,50	3,15	165,38		1		80	0,5	-	W1	Nawiew z 2.8
2.3	Kuchnia	20,00	3,15	63,00	5		800	800	12,7	N4	W4	Okap, osobny wentylator
2.4	Sala konsumpcyjna	19,70	3,15	62,06	10		300	300	4,8	N1	W1	Wyciąg przez 2.4
2.5	Sala dydaktyczna	32,80	3,15	103,32	20		600	600	5,8	N1	W1	
2.6	Sala dydaktyczna	50,00	3,15	157,50	30		900	900	5,7	N1	W1	
2.7	Sala dydaktyczna	49,70	3,15	156,56	30		900	900	5,7	N1	W1	
2.8	Sala prób	30,00	3,15	94,50	15		450	450	4,8	N1	W1	
2.9	Radiowęzeł	5,70	3,15	17,96		2	80		4,5	N1	-	Wyciąg przez 2.2
2.10	Szyb windy	4,60	3,15	14,49			-	-	-	-	-	
2.11	Komunkacja istn.	89,20	3,15	280,98			-	-	-	-	-	
2.12	WC Damski/NPS	8,70	3,15	27,41				100	3,6	-	W2	Nawiew z 2.11
2.13	Przedsiónek	6,10	3,15	19,22			-	-	-	-	-	Transfer z 2.11
2.14	WC Męski	9,10	3,15	28,67				210	7,3	-	W2	Nawiew z 2.13
							8090	9020				

	Vn	Vw
	m3/h	m3/h
N1W1	7290	7210
W2	-	930
W3	-	80
N4W4	800	800
	8090	9020