



RZUT SUTERENY
SKALA 1:50

LEGENDA:

- Kanale nawiewne
- Kanale wyciągowe
- Elementy nawiewne
- Elementy wyciągowe
- Kłapa pożarowa/zawór pożarowy
- Jednostka wewnętrzna klimatyzatora - ścienna

UWAGI:

- Mocowania i podwiesia wg rozwiązań systemowych technologii dostawcy. Konstrukcje i podkonstrukcje wspierać wg odrębnego opracowania.
- Przy każdym urządzeniu wentylacyjnym należy przewidzieć pole serwisowe pozwalające na obsługę i konserwację urządzeń.
- Na przejściach przez przegrody wydzielenia pożarowego zamontować kłapy o odporności ogniowej przegrody.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Na wszystkich odgałęzieniach zastosować przepustnice regulacyjne.
- Kanale izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
- Na kanałach należy wykonać kłapy rewersyjne zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
- Instalacje należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
- W obliczeniach konstrukcyjnych poza obciążeniami od urządzeń wentylacyjnych uwzględnić również obciążenia od tłumików akustycznych na kanałach nawiewnych i wyciągowych.
- Otworowanie zgodnie z projektem architektonicznym.

Jedn. projektowa: VQR – Pracownia Projektowa
Violetta Piękoś-Kwiecińska
ul. Tytoniowa 24 m 38, 04–228 Warszawa
tel. 608 379 421

Inwestor: POWIAT PIASECZYŃSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE
05–500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14

Temat: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOŁY ZS NR2 PIASECZNO ul.A.Brzóz 27

Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. EMILII PLATER
Aleja Brzóz 26, 05–500 Piaseczno

Zespół projektowy:
mgr inż. Kamil Sączuk MAZ/0209/PWOS/11
mgr inż. Piotr Uklejski MAZ/0214/PWOS/11

Branża: Sanitarna

Stadium: Projekt budowlano wykonawczy

Nazwa rysunku:
Wentylacja - rzut suterenu

Data: 30.06.2016 Skala: 1:50 Nr rysunku: IS- 1