



LEGENDA:

- Tablica elektryczna kotłowni TK
- Oprawa oświetleniowa przemysłowa IP 65 2x36W
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, IP44, hermetyczny
- Oprawa awaryjna LED 5W, IP65, 243 lm / 522 lm
- Gniazdo 230V, 16A, IP44, n/t
- Gniazdo 230V, 16A, IP44, n/t
- Gniazdo tablicowe 24V, IP67
- Detektor gazu, DEX-1,
- Moduł alarmowy MD.2-Z
- Elektroawtor gazu
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny
- Przeciwpowozowy wyłącznik prądu
- Awaryjny wyłącznik prądu
- Bednarka ocynkowana 25x4mm
- Istniejący uziom

1. Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać ocynkowaną 25x4mm.
2. Bednarkę należy podłączyć do istniejącego uziomu. W przypadku oporności uziomu powyżej 10 ohm należy wykonać dodatkowy uziom do uzyskania oporności 10 ohm.
3. Bednarkę należy układać 0,5m od podłogi, w miejscu drzwi przejście wykonać nad drzwiami.
4. Przebieg instalacji należy skoordynować z instalacjami wody, gazu i konstrukcją budynku.
5. Koryta, rury i wszystkie elementy metalowe należy podłączyć bednarką lub przewodem Lqy 16 do instalacji wyrównawczej.

Pracownia Projektowa KRYSTAR- Marek Kotowski 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 6, Bielawa tel/fax: 22 7543852 e-mail: kotowski@domeczek.pl			
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej w ramach zadania: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie -Jeziorniej ul. Potulickich 1 - wykonanie dokumentacji		
Inwestor:	Powiat Piaseczyński -Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14, 05-500 Piaseczno		
Rysunek:	Instalacja elektryczna Rozmieszczenie opraw i gniazd bud. 3 - pom. kotłowni	skala 1 : 50	Nr rys. 01/E
Projektant:	mgr inż. Ireneusz Czerwiński upr. bud. MAZ/0396/PW0E/08		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Patro upr.bud. MAZ/0254/PW0E/06		