

Piaseczno, dnia 2017-02-17



**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**nr GEK.6630.40.2017**  
**uzgodnienia dokumentacji projektowej**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja sanitarna.**

Lokalizacja:

gmina: **Konstancin- Jeziorna**

obręb: **Bielawa, 02-01, 02-02**

ulica : **Mirkowska**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **Biuro Projektowo Inwestycyjne, Zygmunt Lisowski ul. Browarna 4a , 22-100 Chełm ,  
 upoważniony przez Gmina Konstancin-Jeziorna**

W dniu **2017-02-17** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.40.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

**CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	STAROSTA PIASECZYŃSKI PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Bez uwag, z uwzględnieniem stanowiska przedstawiciela PGE Dystrybucja SA, PSC sp. z o.o. oraz NETIA S.A.	
2.	<i>Bogdan Kolasa</i> PGE DYSTRYBUCCJA S.A.	nie uzgodniono/uzgodniono z uwagami w protokole/bez uwag	17 LUT 2017 
3.	<i>Pawel Rubicki</i> NETIA S.A.	W miejscach zwoleń, wykonania prace kablary- paci usunie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	<i>Mariusz Maikowski</i> POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	uzgodniono z uwaga.	
6.	GDDKIA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W .....	Nie dotyczy	

gmina: **Konstancin-Jeziorna**

obręb: **Bielawa, 02-01, 02-02**

ulica : **Mirkowska**

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
9.	TERYTA GAMBRYCZY GMINA - KONSTANCIN-JEZIORNA	zgadzającym bez uwag	<i>[Signature]</i>
10.	Sylwia Kalinowska WOJ. ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNE	uzgadnieniem bez uwag	<i>[Signature]</i>
11.	REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI I URZĄDZEŃ WODNYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Nie dotyczy	
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

**UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ**

*Sp.2.*

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125.  
 Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia  
 O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.  
 Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  
 Rejon Energetyczny Jeziorna  
 Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0,4kV, SN-15kV i SN-110kV.  
 Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100  
 Prace napowietrzne na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia

17 LUT 2017

*[Signature]*

*Pod.5.*

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i tu jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem Pol. Spółki Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Rejonu Gazownictwa w Warszawie - ul. Równoległa 4A, 02-275 Warszawa