MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Powiat:piaseczyński;Jed. ewid:141802_2,KONSTANCIN JEZIORNA;Obręb 0201,Konstancin Jeziorna dz.12/1,12/2,12/4;Obręb:0202,Konstancin Jeziorna dz.5/1,5/2;Obręb;0001,Bielawa dz.887/7,887/7,887/2,982/87,982/88,1385,1384/1

STOLARCZYK MONIKA
GEO-POMIAR
ul.Kusocińskiego 13 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP-821-146-67-68 REGON 142677801

Służebności gruntowej nie badano
Sporządziła dnia 15.12.2016r
Stolarczyk Monika upr.17299

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PIASECZYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1418.2017.054
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	02.02.2017
Imię i nazwisko, data i podpis osoby reprezentującej organ	07.11.2017 z up. Starosty Piaseczyńskiego Elżbieta Grabowska Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Konstancinie - Jeziornie ul. Warecka 22 05-510 Konstancin - Jeziorna
PROJEKT UDT / W.K / ...055... /2017
z dnia 28.04.2017 uzgodniono z następującymi uwagami:
1. Instalacji z gminnych ujęć wodnych nie wolno łączyć z instalacją z ujęć własnych
2. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zgłosić je do ZGK.
4. Uzgodnienie projektu jest ważne 4 lata

Kierownik Działu Techniczno-Rozliczeniowego wod-kan.
mgr inż. Jerzy Gamracy

Dyrektor
mgr Edward Skarzyński

Istniejąca komora zasuw
SR1 87,90 / 85,40
-12,0- PVC 300 i=1,0%
-18,0- 2xPE 110x6,6mm
K3 87,90 / 84,20
Z1
-16,0- 2xPE 110x6,6mm
-116,0- 2 x PE 250x14,6/110x6,6 mm
Z2
-36,0- 2xPE 110x6,6mm
K2 87,20 / 84,70
Z3
-12,0-
2xPE 110x6,6mm -50,8-
K1 87,20 / 84,70
Z5
-20,1-
2xPE 110x6,6mm
Z4
DVK-50 L=1,1m
SzS
YKY 4x4 mm² L=2,8 m
ZK+1P
-3,9-
-23,0- PVC 300 i=0,3%
-2,4-
PVC 200 i=1,0%
P1 87,20 / 82,50
S1 86,90 / 82,59
-19,2- i=1,0%
rura osłonowa Ø 500 mm L=14,0 m
S2 86,85 / 82,79
ciąg dalszy na rys.2

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ul. Chyżniakowska 14 05-500 Piaseczno tel. 22 756-61-63

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I DROGOWNICTWA 05-500 Piaseczno, ul. Chyżniakowska 14
25 KWI. 2017 z up. STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
mgr inż. Mariusz Dywak
Inspektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

LEGENDA:

-15,6-	projektowana sieć kanalizacji — długość odcinka
PVC 200 I=0,5%	materiał, średnica, spadek
S6 79,90 / 77,93	studnia, numer, rzędne
SzS	szafa sterownicza
ZK+1P	złącze licznikowe

Potwierdzam zgodność niniejszej mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

PROJEKTANT w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr inż. Zygmunt Lisowski
upr. bud. nr LUB/0181/POOS/11

UKŁAD RYSUNKÓW
Rys 1
Rys 2
Rys 3

BPI Zygmunt Lisowski 22-100 Chełm ul. Browarna 4a				
Inwestor :	Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna			
Obiekt :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją zaliczniką nn w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin - Jeziorna			
Rysunek :	Projekt zagospodarowania terenu			Skala 1: 500
Funkcja Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektant Sanitarna:	mgr inż. Zygmunt Lisowski specjalność: sieci i instalacje sanitarne	LUB/0181/POOS/11		02.2017
Projektant Elektryczna:	Wiesław Czubiel specjalność: sieci i instalacje elektryczne	509/CH/85		02.2017
Sprawdzający Sanitarna:	inż. Halina Banach specjalność: sieci i instalacje sanitarne	979/CH/92		02.2017
Sprawdzający Elektryczna:	mgr inż. Dariusz Szewczuk specjalność: sieci i instalacje elektryczne	13/CH/97		02.2017

Nr rys. 1

...mem GEO-MAP. Id. zgł.GEK.6640.1439.2014 Skala 1:500 ,Układ współrzędnych 2000 strefa 7/21,układ wysokości Kr'86 ,Wydrukował:GEO-POMIAR ,arkusz 1/3