



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl

Piaseczno, 31.08.2017 r.

ZPU.272.34.2.212.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 35m³

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 12a ust.1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian oraz na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Przetarg dotyczy dostaw oleju napędowego, dlaczego zatem Zamawiający:

- a) w &6 projektu umowy powołuje się na zmianę ceny oleju grzewczego w PKN ORLEN SA?
- b) w pkt.3 opisu przedmiotu zamówienia oraz w &4 projektu umowy powołuje się na normę PN-EN 228:2008 dotyczącą benzyny bezołowiowej?
- c) W pkt.3 opisu przedmiotu zamówienia oraz w &4 projektu umowy żąda aby dostarczany olej napędowy był zgodny z już dawno wycofaną normą PN-EN 590:2008?
- d) W druku oferty używa nazwy olej grzewczy?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający doprecyzowuje, iż w projekcie umowy powołuje się na zmianę ceny oleju napędowego;
- b) Zamawiający doprecyzowuje, iż prawidłowa norma to PN-EN 590+A1:2017-06E;
- c) Zamawiający doprecyzowuje, iż prawidłowa norma to PN-EN 590+A1:2017-06E;
- d) W druku oferty Zamawiający używa nazwy olej napędowy.

Pytanie nr 2

Dlaczego w SIWZ Zamawiający nie podaje terminu wniesienia wadium (pkt 10.5 i 10.6)?

Odpowiedź:

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu termin wniesienia wadium upływa dnia 05.09.2017r o godz. 10:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 12.09.2017r do godz. 10:00.

Pytanie nr 3

Dlaczego w SIWZ Zamawiający nie podaje terminu złożenia oferty(pkt.12.1)?

Odpowiedź:

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu termin złożenia ofert upływa dnia 05.09.2017r o godz. 10:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 12.09.2017r do godz. 10:00.

Pytanie nr 4

Dlaczego w SIWZ Zamawiający nie podaje terminu otwarcia ofert (pkt 13.1 oraz 7.3)?

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert był wyznaczony na dzień 05.09.2017r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 12.09.2017r do godz. 10:00, oraz otwarcia ofert w dniu 12.09.2017r o godz. 10:15.

Pytanie nr 5

Dlaczego w druku oferty podaje termin wykonania 15.12.2016r?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w formularzu ofertowym podaje termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ilości dostarczonego oleju napędowego wg zalegalizowanego przepływomierza? Jeżeli nie to prosimy o podanie szczegółowego prawnego sposobu obliczania ilości dostarczonego oleju napędowego w temperaturze rzeczywistej.

Wytyczne Zamawiającego (pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia oraz & 4 pkt 9 projektu umowy) nie mogą być zaakceptowane gdyż na świadectwie jakości (orzeczeniu laboratoryjnym) nie podana jest zarówno masa jak i gęstość w temperaturze rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozliczenia ilości dostarczonego oleju napędowego wg. Zalegalizowanego przepływomierza.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis *SIWZ ust.7 pkt.7.3 ppkt.7* otrzymuje następujące brzmienie:
7. Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

OFERTA na: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON w ilości 35m3”

Nie otwierać przed dniem 12.09.2017r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis *SIWZ ust.10 pkt. 10.6* otrzymuje następujące brzmienie:

10.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia 12.09.2017r. godz. 10:00**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis **SIWZ ust.10 pkt. 10.7** otrzymuje następujące brzmienie:

10.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 12.09.2017 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis **SIWZ ust.10 pkt. 10.4** otrzymuje następujące brzmienie:

10.4. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach należy złożyć w oryginale, w osobnej kopercie z dopiskiem **WADIUM i TYTUŁEM POSTĘPOWANIA** w pokoju nr 6 Kancelaria Ogólna parter w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis **SIWZ ust.12 pkt. 12.1** otrzymuje następujące brzmienie:

12.1. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie **do dnia 12.09.2017 r. do godziny 10:00** w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, Kancelaria Ogólna pokój nr 6 parter

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis **SIWZ ust.13 pkt. 13.1** otrzymuje następujące brzmienie:

13.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2017r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, sala 110, I piętro.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (załącznik nr 8 - projekt umowy). Dotychczasowy zapis w załączniku nr 8 w §4 pkt. 2 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz zgodności z normą PN-EN 590+A1:2017-06E (Paliwa do pojazdów samochodowych oleje napędowe – wymagania i metody badań).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (załącznik nr 8 - projekt umowy). Dotychczasowy zapis w załączniku nr 8 w §4 pkt. 9 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

9.Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie rozliczana wg zalegalizowanego przepływomierza.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (załącznik nr 8 - projekt umowy). Dotychczasowy zapis w załączniku nr 8 w §6 pkt. 1 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1.Strony uzgadniają możliwość zmiany ceny jednostkowej netto ON wyłącznie w przypadku zmiany ceny oleju napędowego w PKN Orlen S.A.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia). Dotychczasowy zapis w załączniku nr 7 pkt 3

do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz być zgodne z normą PN-EN590+A1:2017-06E Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 8 (projekt umowy) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


z up. Starosta
Arkadiusz Strzyżewski
Wicestarosta