

Internat w Zespole Szkół - Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14

Legenda przykładowe oprawy

- F01 32 * FAGERHULT 11943 Combilume Ceiling Opal 600-600 alugrey 830 (53.0 W)
F02a 29 * FAGERHULT 18202 Zest LED DIM 3000K (12.0 W) - push button dim
F02b 12 * FAGERHULT 18212 Zest LED DIM 3000K (22.0 W) - push button dim
F03 9 * FAGERHULT 17334 Vidi 1 (38.0 W)
F04 6 * UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1400lm 3000K 80Ra (16.0 W) IP65
F05 9 * FAGERHULT 55940 Nove LED white decor ring 830 (15.0 W) IP44
F06a 4 * FAGERHULT 17380 Telescope Aqua (16.0 W) IP44
F06b 2 * FAGERHULT 17382 Telescope Aqua (30.0 W) IP44
F07 2 * FAGERHULT 64431 Wall LED (8.0 W)
F08 27 * FAGERHULT 56933 Robust reading luminaire LED (5.0 W) - push button on/off
F09 4 * emLED 99102 LED 1h - oprawa ośw. awaryjnego
6 * oprawa ośw. ewakuacyjnego LED 1h

Legenda:

- TP1 Tablica elektryczna lokalu
Ł Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20
Ł Łącznik świecznikowy; 10A; IP20
Ł Łącznik schodowy; 10A; IP20
W Wypust do naswietlacza fototapety



Uwaga

Pod tablica TP1 wykonać otworowanie na korytarz piętro niżej. Przewody WLZ na korytarzu parteru prowadzić w korytach aż do tablicy głównej w znajdującej się w wejściu. Należy pozostawić zapas WLZ który pozwoli wykonać remont parteru w kolejnym etapie.

Pod tablicą TP wykonać otworowanie na korytarz piętro niżej. Pozostawić otwory umożliwiające wciągnięcie światłowodu lub przewodów SF/FTP do internetu. Wykonać otwory rezerwowe dla obu typów sieci.

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL-arch.Jolanta Sołtan ul.Serocka 28/20 04-333 Warszawa
Investor:	Powiat Piaseczyński Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Chylickowska 14
Temat:	Projekt remontu I piętra internatu
Adres:	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.marsz.Franciszka Bielińskiego ul.Budowlanych 14, Góra Kalwaria
Zespół projektowy:	proj.mgr inż. Włodzisław Frączek spr. mgr inż. Grzegorz Stodolski
branża:	Elektryczna
Stadium:	Projekt Budowlany
Nazwa rysunku:	Rzut I piętra - Instalacje oświetlenia
Data:	06.2015
Skala:	1:50
Nr rysunku:	E-01