

3. Warunki BHP, uwagi końcowe

3.1. Warunki BHP

Prace przy wykonywaniu powyższych instalacji kanalizacji deszczowej prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Zagadnienia te występują przy wykonywaniu wykopów i pracach ziemnych, montażu przewodów i studni rewizyjnych.

Prowadzący prace w oparciu o Dz. U. nr 13/72 z dnia 10.09.1972r. wyda odpowiednie zalecenia co do koniecznych zabezpieczeń.

3.2. Uwagi końcowe, wytyczne montażu i odbioru robót

Montaż projektowanej instalacji oraz jej odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz. II-ga Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz PN-92/B-10735 Kanalizacja.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej dokonać naprawy terenu do stanu poprzedniego z jednoczesną modernizacją i naprawą w miejscach instalacji wpustów.

Prace ziemne wykonywać wzdłuż uzgodnionej i wytyczonych tras przez uprawnionego geodetę, zgodnie z BN-83/8836-02, BN-68/B-06050, z zachowaniem przepisów BHP i przepisów o ruchu drogowym.

Wykopy sieci zewnętrznych wykonać mechanicznie bądź ręcznie.

Związku z posadowieniem części kanałów w drogach i placach utwardzonych, parkingach po których mogą poruszać się pojazdy o nacisku do 10 ton na oś, wszystkie odcinki wymagają podbudowy żwirowej, o min. gr. 20 cm.