



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.339.2023.MP

ORG
STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNYM
KANCELARIA
2023 -06- 22
WPLYNĘŁO
L.dz. zał.



RPW/30866/2023 P
Data: 2023-06-22

Łowicz, dnia 14 czerwca 2023 roku

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 2625 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 775), podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14 czerwca 2023 roku decyzji WA.ZUZ.5.4210.339.2023.MP dla Firmy ZMB Capital Sp. z o. o. ul. Jelenica 72, 43 -450 Ustron, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego** służącego do ujmowania wód podziemnych – studni wierconej studni S-1 o głębokości 230,0 m, ujmującej wodę z utworów oligocenu wraz z uzbrojeniem umożliwiającym eksploatację na działce nr ew. 61/16, obręb 0018 Mroków, gm. Lesznówola, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Mroków. Eksploatacja studni S-1 stanowić będzie alternatywę dla uzupełnienia deficytów wody w istniejącym ujęciu Mroków w okresach szczytowych rozbiórów i współrzędnych geodezyjnych w układzie PUWG2000 X: 5 767 201, 52 Y: 7 490 376, 24

W otworze zabudowano kolumnę filtrową typu Johnsona o średnicy 225 mm składającą się z niżej wymienionych elementów:

- rura nadfiltrowa o długości 209,0 m w głębokości 209,0-0,0 m. (Ø 225 mm),
- część czynna filtra o długości 15,0 m w głębokości 224,0-209,0 m. Filtr szczelinowy typu Johnsona o szerokości szczelin 0,5 mm, (Ø 225mm),
- rura podfiltrowa o długości 5,0 m z denkiem stalowym posadowiona w głębokości 229,0- 224,0 m, (Ø 225 mm).

Obudowa typu Lange przymocowana w sposób trwały do podstawy obudowy o wymiarach - wysokość 1,66 m, szerokość 1,10 m, grubość 0,10 m zamontowana na podłożu betonowym. Pokrywa obudowy o wymiarach - wysokość 1,34 m, szerokość 0,80 m, wysokość 0,85 m lub 1,30 m. Otwór zakryty szczelną głowicą. W obudowie przewód tłoczny pompy głębinowej Ø 150 mm uzbrojony, zawór zwrotny kulowy, manometr, rura 32 mm do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni, rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” oraz wodomierz prosty;

2. usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z ujęcia poprzez ww. urządzenie, w ilości:

$$Q_{ma}=0,008333\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{sr.d.} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q \text{ dop. (roczne)} = 219\,000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

w ramach zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów paleogenu w wysokości $Q_e = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = s=31,6 \text{ m}$ – zatwierdzonych przez Starostę Piaseczyńskiego decyzją nr 165/2020 z dnia 13 października 2020 r.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

- ① Starostwo Powiatowe w Piasecznie Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
2. Gmina Lesznów ul. Gminna 60, 05-506 Lesznów;
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. Aa.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietruszka

e-mail: malgorzata.pietruszka@wody.gov.pl / tel.: (+48) 46 811 50 60 wew. 32