



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.3.7.2020.AGJ

Łowicz, 18 czerwca 2020r.

ORG

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNYM
KANCELARIA
2020 -06- 29 HCA
WPLYNĘŁO
L.dz. Zbl. HCA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.3.7.2020.AGJ z dnia 18 czerwca 2020 r. na wniosek Gminy Lesznów, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Łukasiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzenia wodnego** – wylotu kanalizacji deszczowej DN 315 do rowu melioracyjnego nr 2, na działce nr ew. 336/16, obręb 022, Nowa Wola, wraz z umocnieniami dna i skarp rowu na terenie działek nr ew.: 336/16, 336/3, obręb 022, Nowa Wola i na terenie działki nr ew. 222, obręb 0001, Lesznów, o następującej charakterystyce technicznej:

- średnica $\varnothing$ 315 mm,
- rzędna posadowienia dna 115,20 m n.p.m.,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

X: 5773189,33; Y: 7496902,53

2. **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ze zlewni rzeczywistej $F_{rzecz.} = 3,0688$ ha, przy wielkości zlewni zredukowanej $F_{zred.} = 1,1385$ ha, poprzez system kanalizacji deszczowej ww. wylotem do rowu melioracyjnego nr 2, w związku z budową drogi 9KD w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznów, w następujących ilościach:

$$Q_{max.s.} = 0,035 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{sr.rocne} = 6262 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311), tj:

$S_{\text{zawiesina.ogólna}}$ do 100 mg/dm³

$S_{\text{węglowodory.ropopochodne}}$ do 15 mg/dm³

Z-CĄ DYREKTORA

~~Tomasz Jurczyk~~

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Lesznów, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznów, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;
- ② 2. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. a/a.