

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Piaseczyński

Adres artykułu: <http://sbip102.lo.pl/artykul/pytania-do-siwz-ii-remont-drogi-powiatowej-na-terenie-gminy-konstancin-jeziorna-droga-powiatowa-nr-2863w>

Pytania do SIWZ II - remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 33 / 1575 / 2011 Piaseczno, dn. 2011-06-17

DOTYCZY: Remontu drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie - Jeziornie).

Sprawa numer: 07/KDM/2011

Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 16.06.2011r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Po przeprowadzonej wizji w terenie, ze względu na duże nierówności nawierzchni i liczne ubytki i wyrwy stosowne by było zastosowanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Czy Wykonawca ma uwzględnić w/w warstwę w cenie ofertowej, jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w celu wyrównania ewentualnych nierówności po frezowaniu, należy przewidzieć miejscowe uzupełnienia masą mineralno-bitumiczną w ilości 50 ton, i uwzględnić w cenie ofertowej w pozycji nr 7 - ułożenie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego grub. 5 cm standard II.

Metryczka

Opublikował w BIP:	Ciechomski Marcin
Data opublikowania:	17.06.2011 15:35
Ostatnio zaktualizował:	Ciechomski Marcin
Data ostatniej aktualizacji:	17.06.2011 15:40
Liczba wyświetleń:	3